

平成 25 年 (ワ) 第 252 号、平成 26 年 (ワ) 第 101 号、

平成 27 年 (ワ) 第 34 号 損害賠償請求事件

原告 第 2 陣・相双地区住民ら

被告 東京電力ホールディングス株式会社

準 備 書 面 (409)

(後藤政志氏の意見書を踏まえた原告らの主張に対する反論)

令和 4 年 1 2 月 6 日

福島地方裁判所いわき支部合議 1 係 御中

被告訴訟代理人 弁護士

田 中 清



同

金 山 伸 宏



同

中 嶋 乃 扶 子



同

小 谷 健 太 郎



同

川 見 唯 史



被告訴訟復代理人 弁護士

三 森 健 司



同

堀 口 拓 也



外

<目 次>

第1	はじめに	4
第2	シビアアクシデント対策に構造上の問題があったとの指摘について	5
1	ベント配管に構造上の欠陥があったとの主張について	5
(1)	水素が逆流しやすい構造になっていたとの指摘について	5
(2)	バルブ構成がまちまちで設計に統一性がないとの指摘について	7
(3)	ベントラインの系統構成が脆弱であったとの指摘について	8
(4)	ベント配管が排気筒の基部に直接接続されていたとの指摘について	10
(5)	自主的判断でフィルターベント装置を導入しなかったとの指摘について	11
2	水素漏洩について十分な対策が講じられていなかったとの指摘について	12
3	シビアアクシデント対策が不十分であったとの指摘について	13
4	小括	15
第3	廃炉作業に伴う放射性物質拡散リスクの指摘について	16
1	総論	16
2	廃炉作業について十分なリスク低減措置が講じられていること	16
(1)	安定的な冷温停止状態の維持	16
(2)	本件原発の廃止措置に向けた取り組み	17
第4	まとめ	21
第5	その他の被告の反論	21
1	甲A842号証に基づく原告らの主張に対する反論	21
(1)	事実1：「有効回収率」（甲A843・1頁）	22
(2)	事実2：「回答者の属性（年齢）」（甲A843・2頁）	22
(3)	事実3：「帰還を判断するために必要な条件」（甲A843・6頁）	23
(4)	事実4：「帰還しないと決めている理由」（甲A843・7頁）	24
(5)	小括	26

2 後藤政志氏作成に係る各意見書に依拠した主張が失当であること	- 26 -
(1) 後藤政志氏作成に係る各意見書の内容が変遷していること	- 26 -
(2) 後藤政志氏の検討又は確認が不十分なものであること	- 29 -
(3) 小括	- 30 -

第1 はじめに

- 1 被告準備書面（408）において主張したとおり、令和4年6月17日、最高裁判所は、本件訴訟と同種の集団訴訟の控訴審判決である仙台高判令和2年9月30日、東京高判令和3年1月21日、東京高判令和3年2月19日、高松高判令和3年9月29日について、相被告国の国家賠償法1条1項に基づく損害賠償義務を否定する判決（以下「本判決」という。）を言い渡した。

本判決は相被告国を直接の名宛人とするものではあるが、相被告国による当該規制を受ける立場にあった被告の対応によっても本件事故又はそれと同様の事故が発生しなかったであろうという関係を認めることはできないと明確に判断している。すなわち、同判決の上記引用部分は、仮に国が規制権限を行使したとしても、被告が本件事故を回避することができなかった、言い換えれば、被告において本件事故の結果回避可能性がなかったことを明らかにしている。

したがって、本件訴訟においても、「被告が仮に長期評価の見解に基づく対応を実施していたとしても、本件事故又はそれと同様の事故が発生しなかったであろうという関係を認めることはできない」との法的評価がそのまま妥当することから、被告に故意に匹敵する重過失が存在した旨を主張して慰謝料の増額を求める原告らの主張はその前提を欠くものであって、失当である。

- 2 それにもかかわらず、原告らは、原告ら準備書面（577）において、後藤政志氏作成に係る複数の意見書を踏まえた主張を試みているが、本判決から導かれる上記の法的評価を前提とすれば、本件訴訟において原告らの主張に対する反論を行う実益は認められない。

また、原告らの主張を見る限り、その大要において、甲A832や甲A833として提出された意見書との重複があると思料されることから（原告ら準備書面（577）・52頁「5 まとめ」参照）、被告としては、これらの意見書を踏まえた原告らの主張に対して反論すれば足りる。

この点、甲A832や甲A833として提出された意見書を踏まえた原告ら

の主張に対する被告の反論については、甲A838として既に提出されているが、本書面において改めて主張として顕出し、これをもって被告の反論とする。

第2 シビアアクシデント対策に構造上の問題があったとの指摘について


1 ベント配管に構造上の欠陥があったとの主張について

(1) 水素が逆流しやすい構造になっていたとの指摘について

後藤政志氏は、中間取りまとめ（甲A839、甲A840）に基づき、本件原発ではベント配管と非常用ガス処理系配管（SGTS配管）とで系統分離がなされておらず、SGTS出口弁は電源喪失時にフェイルオープン（開動作）となるため、1号機でベントを実施した際にベントガスがSGTS配管を通じて1号機や2号機の建屋に逆流したと考えられるとする。そして、後藤政志氏は、特に1号機はSGTS配管に逆流防止のための空気作動ダンパはあったものの、グラビティダンパがなかったため、水素が逆流しやすい構造になっていたと指摘する（甲A832・11～12頁、14～17頁）。

まず、本件原発においてベント配管（耐圧強化ベントライン）が非常用ガス処理系配管（SGTS配管）を一部経由していたことは事実であり、それ自体は少なくとも本件事故前は特に問題のある設計とはされていない。

一方、本件原発1号機や2号機でベントガスがSGTS配管を通じて建屋に逆流した可能性があることについては、中間取りまとめでも指摘されておりである（下記図は中間取りまとめ94頁の図9を引用）。



非常用ガス処理系（SGTS）は、非常時でも原子炉建屋内の空気を浄化処理する必要があるため、ラインが閉じることのないよう出口弁は開（フェイルオープン）となる設計としている。一方、ベントを行う際にはSGTS配管の出口弁を全閉とし、耐圧バウンダリを構成した状態でベントするため、SGTS出口側からベントガスが逆流することはない。また、SGTS出口弁は、電源喪失時でも圧縮空気ポンプによる圧縮空気でも全閉可能な設計としている。しかしながら、本件事故時には本件津波により全電源が喪失し、過酷な状況のもとで事故対応を余儀なくされた状況で、SGTS配管の出口弁を閉止できないままベントを実施したため、当該配管を通じてベントガスが建屋に逆流したと考えられる。もっとも、1号機のSGTS配管には、出口弁とは別に空気作動ダンパが設置されており、それによって一定程度逆流防止効果が期待できたと考えられる。

後藤政志氏は、1号機には空気作動ダンパがあったものの、2号機と異なりグラビティダンパがなかったため水素が逆流しやすい構造になっていたと指摘するが、そもそも空気作動ダンパもグラビティダンパもそれ自体はベント時の逆流を防ぐことを直接の目的とした設備ではない。本件原発の非常用ガス処理

系は、100%処理能力を有する系列を2系列有しており、1系列が起動しているときは、もう1系列は待機している。待機状態となっている系列の弁は閉となっていることから、基本的に運転する系列から待機している系列に排気ガスが流れ込むことはなく、並列している空調設備の排風機出口には出口弁に該当するようなものが設置されていない場合も多いが、待機側の系列に気体が逆流しファンが逆回転するようなことがないよう、逆流防止用ダンパが設けられているものである（以上、甲A405の1・福島原子力事故調査報告書267頁）。

いずれにせよ、冒頭でも述べたとおり、本件原発1号機及び2号機においてベントガスがSGTS配管を通じて逆流した可能性があることは確かであるが、それが本件事故原因にどの程度寄与したかは不明である。中間取りまとめにおいても、この点が水素爆発の直接の原因になったとまではされていない。

(2) バルブ構成がまちまちで設計に統一性がないとの指摘について

後藤政志氏は、本件原発では、号機毎にSGTS配管のバルブ構成が以下のとおりまちまちで、設計に統一性や首尾一貫性がないと指摘する（甲A832・17～18頁）。

	空気作動ダンパの有無	グラビティダンパの有無
1号機	○	×
2号機	○	○
3号機	×	○
4号機	×	×

しかしながら、上記（1）でも述べたとおり、ベントを実施する際にはSGTS出口弁を全閉とし耐圧バウンダリを構成することが想定されており、空気作動ダンパもグラビティダンパも、それ自体はSGTS配管からベント配管への逆流阻止を直接の目的とした設備ではない。4号機ではいずれのダンパも設置されていないが、上記（1）で述べたとおり基本的に運転する系列から待機している系列に排気ガスが流れ込むことはないため、逆流防止用ダンパは設置

不要と判断されて設置されていない（甲A405の1・福島原子力事故調査報告書267頁）。2号機の空気作動ダンパは逆流阻止というより流量調整の役目があり、3、4号機では上記の表には記載のないバタフライ弁がこれと同じ役目を果たしている。

（3）ベントラインの系統構成が脆弱であったとの指摘について

ア ベントラインの構成に時間がかかりすぎているとの指摘について

後藤政志氏は、本件原発1号機でベントを実施するのに8時間近くもかかっており、全く信頼性がないことがよく分かるなどと指摘する（甲A832・18～19頁）。

しかしながら、本来、ベントラインの構成に必要な弁の操作は中央制御室で行うことができるが、本件事故時には本件原発1号機では全電源を喪失したため、中央操作室での操作が出来ず、建屋内に浸水し真っ暗闇の中、現場での過酷な作業に時間を要したものである。

本件原発1号機については、3月12日6時50分に経済産業大臣より法令に基づくベントの実施命令（手動によるベント）が口頭で伝えられ、TV会議で共有された（その後に命令文書を受領）。

同日9時04分、ベント弁の操作を行うため第1班の運転員が耐火服とセルフエアセット、APD（警報付きポケット線量計）を着用して、暗闇の中、懐中電灯を持って現場へ出発した。同日9時15分に原子炉建屋2階南東階段上3mの高さの位置にある電動弁を手順どおり25%開とした。

同日9時24分、第2班の運転員は原子炉建屋地下1階にある空気作動弁を開操作するために現場に出発したが、トラス室内の通路（キャットウォーク）を半分程度進んだところで持っていた線量計が振り切れ、現場の放射線量が高く被ばく線量限度である100mSvを超えるおそれが出てきたため、引き返した。第3班は、現場の放射線量が高かったため作業を断念した。

かかる事態を受け、発電所対策本部では、仮設空気圧縮機の手配や接続箇所

の検討を開始し、また、空気作動弁の小弁の空気の残圧に期待して、同日10時17分、23分及び24分の3回、中央制御室で開操作（電磁弁の励磁）を実施したが、開となったかどうかは確認できなかった。

同日10時40分、正門付近及びモニタリングポスト付近の放射線量の上昇が確認されたことから、発電所対策本部では格納容器ベントによる放射性物質の放出である可能性が高いと考えたが、同日11時15分には放射線量が低下したことから、ベントが十分効いていない可能性があることを確認した。

発電所対策本部は、仮設空気圧縮機を手配、接続箇所を確認した上で仮設空気圧縮機を設置し、同日14時頃に起動した。同日14時30分にドライウェル圧力の低下を確認し、ベントによる「放射性物質の放出」と判断した（以上、甲A405の1・福島原子力事故調査報告書130頁以下）。

イ ラプチャーディスクの作動圧に問題があったとの指摘について

後藤政志氏は、1号機に加えて3号機でも簡単にはベントが実施されず、2号機に至ってはウェットウェルベントもドライウェルベントも実施したが両方とも失敗したとし、これらの原因として、あたかもラプチャーディスク¹の作動圧の設定に問題があったかのように指摘する（甲A832・18～19頁）。

しかしながら、ラプチャーディスクは弁の操作（電動、手動）による誤開放を防ぐために設けられており、その作動圧もシビアアクシデント時を想定して手順書で定められているものであり、それ自体は少なくとも本件事故前に問題とされたことはない。

3号機でベントラインの構成完了からベント実施まで時間がかかったのは、上記アのとおり先行して事故対応が行われた1号機で、過酷な状況下での現場でのベントラインの構成に時間を要したことから、手順書でベントラインの構

¹ ベントは、格納容器から外に出る配管に設置されたいくつかの弁を開けることで実施されるが、そのうち最も外側に設置されているラプチャーディスクは、格納容器側から所定の破壊圧力以上の圧力が加わることで自動的に破れてベントガスが大気中に放出される仕組みになっている。

成を開始することとされている時点よりもかなり前から予めベントラインの構成を行っていたためである。すなわち、3号機では直流電源が生きていたためR C I Cによって冷却機能を維持しつつ、他の号機の対応に当たっていたが、1号機では上記のとおり炉心損傷後に現場でのベントラインの構成に苦労したことから、発電所対策本部（吉田所長）は将来のベント実施に備えて早めにベントラインの構成を指示している。具体的には、3月12日17時30分にベントラインの構成を指示し、3月13日8時41分にベントラインの構成が完了し、あとはラプチャーディスクの設定圧以上になれば自動的にベントが行われる状態とした。その後、同日9時20分には格納容器圧力がラプチャーディスクの設定圧を超えたためベントが実施されている。

一方、2号機については、全電源喪失直前にR C I Cを起動していたことにより全電源喪失後も冷却機能を維持することができたが、発電所対策本部（吉田所長）は上記と同様の理由でベントラインの構成を早めに指示し、3月13日10時15分にはベントラインの構成を完了し、さらに注水ラインの構成も完了した状態で待機していた。しかるところ、3月14日11時01分には隣接する3号機で水素爆発が発生し、その影響で2号機のベント弁が「閉」になってしまい、再度現場でベントラインの再構成を行ったが、R C I Cの機能喪失に間に合わず炉心損傷に至ったものである。

（4）ベント配管が排気筒の基部に直接接続されていたとの指摘について

後藤政志氏は、本件原発1号機及び2号機のベント配管が排気筒の基部に直接接続されていたことで、ベント配管から流れ出た水素が排気筒下部の広い空間に放出されたときに、それまで周囲に少なかった酸素が水素と一気に混ざって水素爆発する可能性があり、同所で大規模な水素爆発が起これば、高さ120mある排気筒が根元から倒壊し、大量の放射性物質をばらまいた可能性が高い極めて危険な設計になっていたと指摘する（甲A832・7～11頁）。

まず、排気筒の設計についてはプラントが建設された年代によって異なり、

昭和40年代に本件原発1、2号機の排気筒がどのような設計思想で設計されたかは確認できないが、いずれにせよ、本件事故時に後藤政志氏の述べるような排気筒基部での水素爆発が現実には発生したわけではなく、中間取りまとめで問題とされているのもあくまで排気筒下部で高い汚染が生じたことである。

後藤政志氏は、ベント配管の危険性については原子力規制委員会の更田委員長も記者会見で指摘しているとするが、後藤政志氏のいう更田委員長の指摘とは、令和2年12月16日の記者会見で「煙突の底で空気に触れるということはどう考えるかですよね。」と発言したことを指すと解されるどころ、特に水素爆発という直接的な話まではしていない。

(5) 自主的判断でフィルターベント装置を導入しなかったとの指摘について

後藤政志氏は、ヨーロッパでは米国スリーマイル原発事故の反省とチェルノブイリ原発事故の影響から、各国で放射性物質を除去する「フィルターベント」が設置されており、被告も電力共同研究でフィルターベント設置の検討をしていたにもかかわらず、これを設置しなかったのは、格納容器の安全性を基本的な問題として理解しようとしなかった点で「未必の故意」ともいうべき重大な誤りであるなどとする（甲A833・3～7頁）。

しかしながら、米国では、マークI型の格納容器をもつBWRプラント、及び一部のマークII型格納容器をもつBWRプラントにおいて、米国の原子力規制委員会（NRC）が1989年（平成元年）に発出したGeneric Letter 89-16に基づき、日本と同様の耐圧強化ベントを採用している。かかる耐圧強化ベントは、欧州の原子力発電所で採用しているフィルターベントと同様の効果を狙ったものであり、圧力抑制室にある水を通してベントガスを大気中に放出することで、スクラビング効果により粒子状の放射性物質放出は1000分の1程度に減少する。

被告では、耐圧強化ベントの導入に先立って、国内でBWRプラントを保有する電気事業者と共同で、欧州のフィルターベント装置も含め、放射性物質の

除去効果に関する体系的な研究を行っている。その結果、事故後の状況により効果が変わるので一意に決められるものではないものの、耐圧強化ベントの有効性を確認し、米国と同様の耐圧強化ベントをアクシデントマネジメント策として採用したものである（以上、甲A405の1・福島原子力事故調査報告書40～41頁）。

アクシデントマネジメント策としてヨーロッパ式のフィルターベントを導入するか米国式の耐圧強化ベントを導入するかは、各プラントの立地条件や、各対策の長所や短所、リスク等を踏まえて個別に判断されるため、どちらの方が優れているかは一概には決められず（なお、フィルターベントについては、耐圧強化ベントと異なり既存設備を利用することができず新たに設備を導入する必要があり、相応の設置スペースや配管追加が必要となるほか、配管が破断すると格納容器内のガスがそのまま大気中に放出されるといったリスクがある。）、本件原発で最終的に米国式の耐圧強化ベントが採用されたのは、本件原発が米国企業であるGEプラントを採用したという経緯もあったと解される。いずれにせよ、本件事故の教訓を踏まえて今後に向けてベントシステムの改善を図ることは求められるとしても、被告が本件事故時点でフィルターベントではなく耐圧強化ベントを採用していたことをもって、本件事故前の対応として求められていた行為規範に違反する悪質性があったなどと評価されるものではない。実際、後藤政志氏自身も、本件事故前に耐圧強化ベントを非難したり、フィルターベントを設置すべきとの意見を述べていた事実は確認できないのであり、本件事故発生後の結果に基づいて、本件事故後の視点から被告を非難しているものにすぎない。

2 水素漏洩について十分な対策が講じられていなかったとの指摘について

後藤政志氏は、ベント配管の問題だけでなく、格納容器貫通部は高温・高圧で漏洩する部分が多数あり、そのことは従来から実験結果等で分かっていたにもかかわらず、設計段階から漏洩防止対策が十分になされていなかったと指摘

する（甲A832・23～27頁）。

しかしながら、後藤政志氏のいう実験結果とは、意見書でも一部引用されている、当時株式会社東芝に在籍していた後藤政志氏も参加して行われた平成5年の実験²を指すと解されるどころ、当該検証はシビアアクシデント時に格納容器が高温になった場合を想定してフランジガスケットのシリコンゴムの高圧・高温下における耐久性を検証したものである。検証結果として、ガスケットのシリコンゴムは格納容器設計圧力の約5倍（20kgf/cm²:約20気圧）の高圧下であっても225℃まで十分なシール性能を有するとされており、当該検証からはガスケットのシリコンゴムが十分な耐性を持っていることが確認されており、かかる検証結果から、後藤政志氏がというような水素漏洩を十分に予見し得たとの結論は導かれぬ。仮に後藤政志氏のいうように当該検証結果から水素漏洩の可能性が予測できたというのであれば、当該検証には後藤政志氏も参加しているのであるから、被告に対しそうした事項も検証結果として当然に指摘して然るべきところ、被告は本件事故前に後藤政志氏からそのような指摘を一切受けていない。

また、後藤政志氏は本件原発で水素対策が全く採られていなかったかのよう主張するが、被告は本件原発において格納容器の不活性化（窒素ガス封入）、可燃性ガス濃度制御系（FCS）を導入しており、それらの装置によってシビアアクシデント時でも水素制御の効果が期待できると評価されていたものである。

3 シビアアクシデント対策が不十分であったとの指摘について

後藤政志氏は、被告が自然現象を甘く見て、本件原発のシビアアクシデント対策について対処療法的・小手先の対策、設計論でいえば「付加設計」に終始し、抜本的な対策を行わなかったと指摘する（甲A832・19～22頁）。

² 「High-temperature leak-characteristics of PCV hatch flange gasket」. (Nuclear Engineering and Design 1145 (1993) 374-386)

しかしながら、繰り返し述べているとおり、被告を含む原子力事業者は原子力規制機関の規制・監視を受けつつ、各種指針類を踏まえ、各時点における最新の知見を取り入れながら本件原発の安全対策を構築・実施していたものであり、設備面・運用面の両面から最新の知見を反映し、原子力災害リスクの低減に取り組んできた。

原子力安全委員会（当時）は、昭和54年の米国スリーマイル島事故や昭和61年のチェルノブイリ原発事故によりシビアアクシデント対策への関心が世界的に高まったことから、昭和62年7月に共通問題懇談会を設置し、シビアアクシデントの安全上の位置付けの考え方等について検討を開始した。原子力安全委員会は、共通問題懇談会での検討結果を踏まえ、平成4年5月に「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策としてのアクシデントマネジメントについて」を決定した。これを受けた通商産業省（当時）は、原子力事業者に対してアクシデントマネジメントの整備要請を行い、被告を含む原子力事業者は、平成6年から平成14年にかけて、原子力発電所の定期安全レビュー（PSR）を実施するとともに、評価結果を踏まえてアクシデントマネジメント対策として例えば耐圧強化ベントを導入するなど、安全性向上に不断の努力を重ねていたものである。そして、こうしたアクシデントマネジメント策の整備に対する姿勢については、昭和61年前後に資源エネルギー庁においてアクシデントマネジメント対応整備に携った担当官も、被告がアクシデントマネジメント整備において積極的に動いたことを本件事故後に指摘している（以上、甲A405の1・福島原子力事故調査報告書39頁以下）。しかるところ、本件事故はそうした従前の想定を大幅に超える事態が発生したものである。

なお、後藤政志氏は、上記アクシデントマネジメントの整備過程において、平成8年9月に資源エネルギー庁公益事業部・原子力発電安全管理課は、被告をはじめとする各電力会社に対して、「発電用軽水型原子力発電施設におけるアクシデントマネジメントの整備について」という文書を発信し、その中で、「アクシデントマネジメント策の整備に際し、設計基準事象に対する防護の水

準が低下してはいけないとの観点から、技術的検討がなされている。」『『アクシデントマネジメント策の整備に係る工事が安全機能へ影響を及ぼさないことを説明する書類』を参考資料として添付されたい。』としていることからすると、資源エネルギー庁が、被告をはじめとする各電力会社に対し、アクシデントマネジメント策である「格納容器耐圧ベント」を設置するにあたって、排気筒から確実にベントできることや他の系統へ逆流する可能性を排除する措置を取るべきことを事実上要請していることを読み取ることができ、排気筒の構造について安全機能に影響を与える可能性の有無を確かめる義務を課したものとみなすことができるにもかかわらず、被告はベントの構造について見直しをしなかったとする（甲A832・30～31頁）。

しかしながら、資源エネルギー庁の上記文書は、アクシデントマネジメントの整備過程において、原子力事業者がアクシデントマネジメント対策として新たな設備等を導入する場合には、既存の安全機能に対する影響が無いことを参考資料として添付するよう求めたものであって、アクシデントマネジメント策の新規採用によって既存の安全機能に悪影響を及ぼさないことを確認するといういわば当然の指示がなされているものであるから、かかる指示がなされていることをもって、本件事故以前に被告が講じていたアクシデントマネジメント対策について、誤りや落ち度（行為時点において採ることが法的に期待されている義務に対する違反）があったなどと評価されるべきものではない。

したがって、原告らの上記主張も当たらない。

4 小括

以上のとおりであり、本件原発における本件事故当時のシビアアクシデント対策に構造上の問題点があったとする後藤政志氏の指摘は、原告らの主張するような被告の本件事故発生以前における対応の悪質性や意図的な怠慢などを基礎付けるものではない。実際、後藤政志氏も本件事故発生以前の時点で意見書で述べているような「問題点」を一切指摘していなかったものであり、被告の

本件事故発生以前における対応の悪質性に係る原告らの主張はいずれも当たらない。

第3 廃炉作業に伴う放射性物質拡散リスクの指摘について

1 総論

後藤証人は、①「中間取りまとめ」において格納容器の真上のシールドプラグ下面の多量の放射性物質が存在することが指摘されたこと、②本件原発に合計約3700体もの使用済燃料が保管されていること、③敷地内外の核種放出の挙動が未だに特定されていないこと、④燃料取出しやがれき撤去、コンクリート解体の際に放射性物質の大気中への飛散リスクが伴うこと、⑤本件地震や本件事故によって建屋が脆弱化している可能性があることを挙げて、これらのことは住民にとって大きな脅威となると指摘する（甲A832・33頁以下）。

しかしながら、本件原発の廃炉に向けた作業は、以下に述べるように様々な知見と研究を総動員し、官民一体となって進められてきているものであり、後藤政志氏が指摘するような懸念についても、周辺住民等に対する十分な安全性を確保した上で、周辺自治体や住民に対する情報提供も行いながら作業が進められている。

2 廃炉作業について十分なリスク低減措置が講じられていること

(1) 安定的な冷温停止状態の維持

平成23年3月11日、東北地方太平洋沖地震とその後に発生した津波により本件事故が発生したが、平成23年3月22日にはコンクリートポンプ車により外部からの確実な冷却が行われるようになり、本件原発の状態は比較的安定するに至った。

平成23年4月17日、被告は、菅内閣総理大臣（当時）の指示に基づき、本件事故の収束を計画的に進めるため、「福島第一原子力発電所・事故収束に向けた道筋」を公表した。当該「道筋」では、「原子炉および使用済燃料プー

ルの安定的冷却状態を確立し、放射性物質の放出を抑制することで、避難されている方々のご帰宅の実現および国民が安心して生活できるよう全力で取り組むこと」を基本的考え方とし、事故収束までのステップを2段階に分けてそれぞれ以下の目標を設定した。

ステップ1（達成時期：公表後3か月程度）

放射線量が着実に減少傾向となっている

ステップ2（達成時期：ステップ1完了後3～6か月程度）

放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられている

平成23年6月には、冷却を続けることにより溜まり続ける高濃度の放射能汚染水から放射性物質などを除去して注水に再利用する循環注水冷却システムの稼働が開始され、同年7月19日には、モニタリングポスト等が示す放射線量や本件原発における放射性物質の放出量が十分に減少するようになったことから、原子力災害対策本部は、ステップ1の目標達成とステップ2への移行を確認した。

その後、平成23年12月16日には、原子炉圧力容器の底部の温度が概ね100℃以下になり、環境への放射性物質の放出が大幅に抑えられるに至ったことから、原子力災害対策本部は、ステップ2の完了と本件原発が冷温停止状態に達したことを確認した。

(2) 本件原発の廃止措置に向けた取り組み

被告は、この間の平成23年5月20日には、本件原発1～4号機について既に廃止措置（電気事業法9条1項に基づき原子炉を廃止する旨の電気工作物変更届出を行うこと）に向けて手続を進めることを決定していたが³、同年

³ 平成24年4月19日に電気事業法上の廃止届を行っている。また、震災当日は定期点検中で比較的被害が少なかった本件原発5、6号機についても、平成25年12月18日

1 1月9日には、枝野経済産業大臣及び細野原発事故収束・再発防止担当大臣（いずれも当時）より、本件原発の廃止措置に向けた中長期ロードマップの策定等についての指示が、被告、経済産業省資源エネルギー庁、及び原子力安全・保安院（当時）⁴に出された。

これを受けて、被告、経済産業省資源エネルギー庁、及び原子力安全・保安院は、「東京電力（株）福島第一原子力発電所1～4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」（以下「中長期ロードマップ」という。）を策定し、原子力災害対策本部は、平成23年12月21日に開かれた政府・東京電力中長期対策会議においてこれを決定した。

中長期ロードマップでは、本件原発の廃炉完了までの期間を次のとおり3段階に区分し、各段階において実施する主要な現場作業や研究開発等のスケジュールを明示している。

第1期：ステップ2完了後、使用済燃料プール内の燃料取り出し開始までの期間（ステップ2完了後2年以内を目標）

第2期：第1期終了後から燃料デブリ取り出し開始までの期間（ステップ2完了後10年以内を目標）

第3期：第2期終了後から廃止措置終了までの期間（ステップ2完了後30～40年後を目標）

その後、平成24年7月30日には、中長期ロードマップの第1回改訂版が取り纏められると、同年11月7日、原子力規制委員会は、原子炉等規制

に廃炉に向けて手続を進めることを決定し、平成26年1月31日に電気事業法上の廃止届を行っている。

⁴ 平成13年の中央省庁再編により経済産業省資源エネルギー庁の特別機関として設立され、経済産業大臣の付託を受けて原子炉等規制法に基づく設置許可や電気事業法に基づく工事認可等の規制行政を実施していたが、本件事故を機に、原子力利用における安全の確保及び原子炉に関する規制等を行う機関として平成24年9月19日に環境省の外局として原子力規制委員会が発足すると、同日をもって廃止された。

法64条の2第1項⁵に定める「特定原子力施設」に指定するとともに、同条第2項⁶に基づき、被告に対し、当該特定原子力施設全体のリスクの低減及び最適化を図り、敷地内外の安全を図るために措置を講ずべき事項、具体的には本件原発1～4号機については廃炉に向けたプロセスの安全性の確保、溶融した燃料の取出し・保管を含む廃止措置をできるだけ早期に完了すること等を示して「実施計画」を提出するよう指示した。これを受けた被告は、同法64条の3第1項に基づき、措置を講ずべき事項を実現するための「実施計画」を取り纏めて平成24年12月7日に原子力規制庁に提出した（平成25年8月14日に認可決定されており、以下「本件実施計画」という。）。本件実施計画では、発電所周辺の一般公衆及び放射線業務従事者の線量を低減すべく、放射線防護措置を定めている。これ以降、原子力規制庁が主催する「特定原子力施設監視・評価検討会」において、外部の専門家・有識者も交え、廃止措置の進捗状況の確認、課題への対応検討を行いながら進められており、こうした検討会の資料や会議映像、議事録は全て原子力規制庁のホームページで公開されている。

平成25年2月8日には、燃料デブリ取り出し等に向けた研究開発体制の強化を図るとともに、現場の作業と研究開発の進捗管理を一体的に進めていく体制を構築することを目的として、原子力災害対策本部に「東京電力福島

⁵ 原子力規制委員会は、原子力事業者等がその設置した製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設において前条第一項の措置（同条第三項の規定による命令を受けて措置を講じた場合の当該措置を含む。）を講じた場合であつて、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害を防止するため、又は特定核燃料物質を防護するため、当該設置した施設の状況に応じた適切な方法により当該施設の管理を行うことが特に必要であると認めるときは、当該施設を、保安又は特定核燃料物質の防護につき特別の措置を要する施設（以下「特定原子力施設」という。）として指定することができる。

⁶ 原子力規制委員会は、特定原子力施設を指定したときは、当該特定原子力施設に係る原子力事業者等（…略…）に対し、直ちに、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該特定原子力施設に関する保安又は特定核燃料物質の防護のための措置を実施するための計画（以下「実施計画」という。）の提出を求めるものとする。

第一原子力発電所廃炉対策推進会議」（その後、同年9月3日に「廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議」に統合）が設置された。

以後、本件原発の廃止措置に向けた作業は、中長期ロードマップと本件実施計画に基づき、様々な知見と研究を総動員し官民一体となって進められてきており、中長期ロードマップについては、その進捗状況を踏まえて平成25年6月27日に第2回、平成27年6月12日に第3回、平成29年9月26日に第4回、令和元年12月27日に第5回と段階的に改訂されてきている（令和元年12月27日改訂版につき乙A115）。

原子力規制委員会も、廃炉に向けた措置に関する目標を示すことを目的に、「東京電力福島第一原子力発電所の中期的リスクの低減目標マップ」を策定し、廃炉作業の進捗状況の確認や各種対策の安全性等を評価している。

このような中長期ロードマップ及び本件実施計画に基づく取組の結果、本件原発での敷地境界線量（施設内に保管している発災以降発生した瓦礫類やタンクに貯蔵している汚染水などからの放射線、環境へ放出・排水している放射性物質に起因する敷地境界における実効線量の評価値）は、平成27年3月時点で1.44 mSv/年、平成28年3月時点で0.96 mSv/年、平成29年3月時点で0.92 mSv/年、平成30年3月時点ないし令和2年3月時点で0.90 mSv/年、令和3年3月時点で0.92 mSv/年、令和4年3月時点で0.91 mSv/年と推移しており、中長期ロードマップにおける敷地境界線量の目標値（1 mSv/年）を平成27年3月時点で達成し、その後もこれを維持している（乙A116・2～5頁、乙A117・8頁、乙A118）。

したがって、本件原発に由来する放射線によって原告らを含む周辺地域の住民に対する健康リスクを生じさせる状況にはなく、本件原発の廃炉措置に係るこれまでの事情それ自体は、原告らの個人的法益を侵害する態様のものではない。

第4 まとめ

以上のとおり、後藤政志氏が、原子力規制庁の中間取りまとめを根拠に本件原発のシビアアクシデント対策には被告の著しい悪質性を示すような構造上の欠陥があったとか、現在官民一体となって進められている本件原発の廃炉作業について、原告らの放射線被ばくに対する合理的懸念を基礎付けるほどの放射性物質の拡散リスクが存在するなど指摘していることは、いずれも実情から乖離し、事実と異なるものであって誤りである⁷。

したがって、同氏の意見に基づき、本件原発のシビアアクシデント対策に原告らの慰謝料増額を基礎づける程度の悪質性があったとか、本件原発の廃炉作業の状況によって原告らに対する客観的な法益侵害が継続しているかのようにいう原告らの上記主張は、いずれも失当である。

第5 その他の被告の反論

1 甲A842号証に基づく原告らの主張に対する反論

原告らは、甲A842号証（令和4年9月10日付け後藤政志氏の意見書）に関し、「第5 双葉郡の住民意向調査の結果と甲A839ないし甲A842の整合性」という項において引用している（原告ら準備書面（577）・52頁以下）。

しかし、住民意向調査の結果（甲A843）及び上記後藤意見書（甲A84

⁷ そのほかにも、例えば、後藤政志氏は「南相馬控訴審被告準備書面に対する反論として」追加で作成した意見書（甲A841）において、フィルターベントを導入しなかったことに関し縷々論じているが、結局のところ、ウェットウェルベント関連の機器に故障が発生したら想定通り動かない旨を意見しているだけで、フィルターベントを設置していたとしても地震などによりフィルターベント関連の機器に故障が発生すれば、同様にベント機能を失うことになる事実を考慮しておらず、また、格納容器は端から高度な耐震性が担保されているのに対して、格納容器外の設備となるフィルターベントでは設備に別途同様の耐震性を持たせねばならない上、フィルターに接続するベント配管が破断したら高濃度の放射性物質がそのまま排出されることとなる事実についても考慮していない。要するに、何を重視して設計するかというだけの話を主観的に意見しているだけのものであり、あたかもフィルターベントを導入しておけば対策として完璧であるかのように意見する後藤政志氏は明らかに誤っている。

2) に関連性又は整合性を見出そうとする原告らの主張は、牽強付会なものといわざるを得ず、相当ではない。

住民意向調査の結果については、次の各事実が認められるにもかかわらず、これらの諸点を捨象して、断片的に「原子力発電所の安全性に不安がある」という項目等を抽出した上で構成される主張は失当である。

(1) 事実1：「有効回収率」(甲A843・1頁)

調査対象となった各市町村の調査実施状況は以下のとおりであり、有効回収率が5割に満たない市町村の割合が6分の4に達している。

■調査対象となった各市町村の調査実施状況は以下のとおり。

	対象町	対象地域	記名・無記名	対象世帯数	回答世帯数	有効回収率	調査実施期間
1	双葉町	全域	記名	3,126	1,494	47.8% (49.2%)	令和3年 8月23日～9月6日
2	富岡町	全域	無記名	6,248	2,989	47.8% (48.2%)	令和3年 8月30日～9月13日
3	葛尾村	全域	記名	491	300	61.1% (57.3%)	令和3年 9月6日～9月21日
4	浪江町	全域	無記名	7,395	3,669	49.6% (58.6%)	令和3年 10月12日～10月26日
5	大熊町	全域	記名	5,135	2,185	42.6% (49.2%)	令和3年 11月1日～11月15日
6	南相馬市	小高区 原町区の一部	記名	4,000	2,613	65.3% (60.7%)	令和3年 11月1日～11月15日


※双葉町・富岡町・浪江町・大熊町の()内は令和2年度
 ※葛尾村・南相馬市の()内は令和元年度

(2) 事実2：「回答者の属性(年齢)」(甲A843・2頁)

以下のとおり、各市町村の回答者のうち「60～69歳」及び「70歳以上」の占める割合が62.4%から79.6%にのぼっている。

- ア 双葉町 : 66.8% (23.8% + 43.0%)
- イ 富岡町 : 66.4% (26.1% + 40.3%)
- ウ 葛尾村 : 79.6% (24.3% + 55.3%)

- エ 浪江町 : 74.9% (28.4% + 46.5%)
- オ 大熊町 : 62.4% (26.2% + 36.2%)
- カ 南相馬市 : 75.7% (30.6% + 45.1%)



(3) 事実3 : 「帰還を判断するために必要な条件」 (甲A843・6頁)

以下のとおり、「帰還を判断するために必要な条件」の上位3項目において、「原子力発電所の安全性に関する情報 (事故収束や廃炉の状況)」は含まれていない。双葉町、葛尾村及び大熊町においては、公表されている上位5位までにおいてさえも含まれていない。

	1位	2位	3位
双葉町	医療・介護福祉施設の再開や新設	商業施設の再開や新設	上下水道等ライフラインの整備状況に関する情報
富岡町	医療機関 (診療科) の拡充	商業施設の充実	介護・福祉施設の充実

	1位	2位	3位
葛尾村	医療機関（診療科）の 拡充	介護・福祉施設の充実	商業施設の充実
浪江町	医療・介護の復旧時期 の目途	どの程度の住民が戻 るかの状況	商業やサービス業な どの施設の復旧時期 の目途
大熊町	病院、道路、公共交通 などの社会基盤（イン フラ）の復旧時期の目 途	どの程度の住民が戻 るかの状況	住宅確保への支援に 関する情報
南相馬市	医療機関（診療科）の 状況	介護・福祉施設の状況	商業施設の状況

※複数回答可

	1位	2位	3位	4位	5位
双葉町 令和3年度 n=371	医療・介護福祉施設の 再開や新設 48.2%	商業施設の再開や新設 28.8%	上下水道等ライフラインの 整備状況に関する情報 25.6%	双葉町の今後の姿 15.0%	JR双葉駅西側に整備する 新たな公営住宅に関する 情報 14.6%
富岡町 令和3年度 n=389	医療機関（診療科）の拡充 54.0%	商業施設の充実 45.5%	介護・福祉施設の充実 33.2%	どの程度の住民が 戻るかの状況 32.4%	原子力発電所の安全性に 関する情報（事故収束や 廃炉の状況） 26.2%
葛尾村 令和3年度 n=62	医療機関（診療科）の拡充 45.2%	介護・福祉施設の充実 29.0%	商業施設の充実 24.2%	公共交通機関の充実 22.6%	どの程度の住民が 戻るかの状況 21.0%
浪江町 令和3年度 n=914	医療・介護の復旧時期の 目途 55.1%	どの程度の住民が 戻るかの状況 35.7%	商業やサービス業などの 施設の復旧時期の目途 34.7%	放射線量の低下の目途、 除染成果の状況 26.4%	原子力発電所に関する 情報（事故収束や廃炉の 状況） 26.4%
大熊町 令和3年度 n=509	病院、道路、公共交通など の社会基盤（インフラ）の 復旧時期の目途 67.0%	どの程度の住民が 戻るかの状況 42.4%	住宅確保への支援に 関する情報 41.8%	放射線量の低下の目途、 除染成果の状況 30.8%	帰還困難区域の避難指示 解除となる時期の目安に 関する情報 39.1%
南相馬市 令和3年度 n=217	医療機関（診療科）の状況 53.5%	介護・福祉施設の状況 38.7%	商業施設の状況 35.9%	原子力発電所の安全性に 関する情報 （廃炉作業の状況） 31.8%	公共交通機関の状況 24.4%

■浪江町は、「放射線量の低下の目途、除染成果の状況」「原子力発電所に関する情報（事故収束や廃炉の状況）」の2項目が同率であるが、グラフの表記上4～5位に分けて表示している

(4) 事実4：「帰還しないと決めている理由」（甲A843・7頁）

以下のとおり、「帰還しないと決めている理由」の上位3項目において、「原子力発電所の安全性に関する情報（事故収束や廃炉の状況）」は含まれていない。

調査対象となっている双葉町、葛尾村及び大熊町においては、公表されている上位5位までにおいてさえも含まれていない。

	1位	2位	3位
双葉町	避難先で自宅を購入 または建築士、将来も 継続的に居住する予定 だから	医療環境に不安があ るから	避難先の方が、生活利 便性が高いから
富岡町	すでに生活基盤ができ ているから	避難先の方が、生活利 便性が高いから	医療環境に不安があ るから
葛尾村	避難先の方が、生活利 便性が高いから	医療環境に不安があ るから	すでに生活基盤がで きているから
浪江町	すでに生活基盤ができ ているから	元の住宅を解体して おり、戻る家がないか ら	避難先の方が、生活利 便性が高いから
大熊町	すでに生活基盤ができ ているから	避難先の方が、生活利 便性が高いから	医療環境に不安があ るから
南相馬市	すでに恒久的住宅を取 得したから	すでに生活基盤がで きているから	医療環境に不安があ るから

※複数回答可

	1位	2位	3位	4位	5位
双葉町 令和3年度 n=904	避難先で自宅を購入 または建築し、将来も継続 的に居住する予定だから 58.6%	医療環境に不安が あるから 45.7%	避難先の方が、 生活利便性が高いから 38.5%	生活に必要な商店などが 元に戻りそうにないから 34.1%	水道水などの生活用水の 安全性に不安があるから 31.0%
富岡町 令和3年度 n=1,474	すでに生活基盤が できているから 68.1%	避難先の方が、 生活利便性が高いから 40.2%	医療環境に不安が あるから 28.9%	原子力発電所の安全性に 不安があるから 23.6%	生活に必要な商業施設 などが不足しているから 23.1%
葛尾村 令和3年度 n=83	避難先の方が、 生活利便性が高いから 45.8%	医療環境に不安が あるから 37.9%	すでに生活基盤が できているから 38.1%	葛尾村外への 移動交通が不便だから 28.9%	高齢者・要介護者のいる 世帯なので生活が 不安だから 25.3%
嶺江町 令和3年度 n=1,921	すでに生活基盤が できているから 49.8%	元の住家を解体しており、 戻る家がないから 48.0%	避難先の方が、 生活利便性が高いから 38.4%	医療環境に不安が あるから 38.5%	原子力発電所の安全性に 不安があるから 26.1%
大熊町 令和3年度 n=1,261	すでに生活基盤が できているから 60.7%	避難先の方が、 生活利便性が高いから 42.0%	医療環境に不安が あるから 37.7%	生活に必要な商業施設 などが不足しているから 32.9%	家が汚損・劣化し、 住める状況ではないから 25.0%
南相馬市 令和3年度 n=288	すでに恒久的住宅を 取得したから 55.4%	すでに生活基盤が できているから 53.7%	医療環境に不安が あるから 41.8%	避難先の方が、 生活利便性が高いから 40.9%	原子力発電所の安全性 (廃炉作業の遅延)に 不安があるから 34.8%

(5) 小括

このように、甲A843号証において重要な点は、回答者の多くが60歳以上の住民らである点（若年者による回答数が極めて少数である点）、高齢者を中心としているにもかかわらず帰還を選択しない住民らが「帰還しないと決めている理由」の最たるものが「すでに生活基盤ができているから」、「避難先の方が、生活利便性が高いから」とされている点（回答していない若年者層が回答に加わったならば、よりこれらの回答の割合が高まると推認される点）にある。

よって、住民意向調査の結果（甲A843）及び上記後藤意見書（甲A842）に関連性又は整合性を見出そうとする原告らの主張は失当である。

2 後藤政志氏作成に係る各意見書に依拠した主張が失当であること

(1) 後藤政志氏作成に係る各意見書の内容が変遷していること

原告らは、後藤政志氏作成に係る多数の意見書（令和4年になってから作成されたものに限っても5通⁸）を証拠として提出し、「甲A841の意見書（※令和4年7月20日付けの後藤意見書）は、南相馬控訴審被告準備書面に対す

⁸ 甲A832、甲A833、甲A836、甲A841及び甲A842。

る反論として書いたものである。」と主張する（原告ら準備書面（５７７）・５２頁）。すなわち、後藤政志氏は、証人尋問において被告又は国からの反対尋問にさらされ、あるいは、被告又は国からの反論書面によって自らの意見を否定されるたびに、再反論という名目で自らの意見の内容を変遷させているのである。

また、後藤政志氏は、本件と同種の集団訴訟である別件訴訟（東京高等裁判所令和元年（ネ）第３２９２号、同第５０００号）において実施された証人尋問においても、下記のとおり意見書の内容を変遷させていることを認めている（下記では、乙Ａ１１９号証（令和３年１２月１７日に東京高等裁判所において実施された証人尋問に関する証人調書）の内容を適宜引用する。）

記

ア 乙Ａ１１９・３４頁

一審被告東京電力代理人

この横浜訴訟で一番最初に提出された意見書では、平成２０年試算の１５．７メートルを１割増しして１７．５メートルを想定すべきであるとされていたんですけども、その後に東京地裁で提出された意見書では、おおむね１．２５倍して２０メートルとされていますよね。

後藤政志氏

はい。

イ 乙Ａ１１９・３８頁

一審被告東京電力代理人

この横浜訴訟で一番最初に提出された意見書では、高台には燃料タンクを置くことだけを想定されていたんですが、その後に意見を改められたという事でよろしいですか。

後藤政志氏

はい。

ウ 乙A119・53頁

一審被告東京電力代理人

(前略) 元々この横浜訴訟で一番最初に提出された意見書では、高台には燃料タンクだけを新設するとされていましたよね。

後藤政志氏

はい。

一審被告東京電力代理人

高台に電源系統を持っていくということまではおっしゃってなかったですよ。

後藤政志氏

はい。

一審被告東京電力代理人

専門家を称する証人らが、事故を知ってる状態ですら直ちに思いつかないようなことを、東京電力は事故前の時点でやっておくべき法的義務があったんでしょうか。

後藤政志氏

あったんでしょかっていう意味でいくと、やるべきであったろうというふうに思います。

エ 乙A119・61～62頁

一審被告東京電力代理人

(前略) 首藤教授の意見書⁹なんですけど(中略)「(中略) 本件事故後、先ほどお話しした安全率のように『想定津波を超える津波を想定して水密化などの対策をとっておくべきであったのにやらなかった。』などといった

⁹ 後藤政志氏は、「何割増しかすべきことの根拠として、首藤伸夫教授の津波計算の確かさは倍半分という発言を根拠にされていますよね。」との問いに対して「全てそれではないですが、条件の1つです。」と回答しており(乙A119・35頁)、首藤教授の意見書(乙A120)は後藤政志氏が依拠した書面の1つであるといえる。

類いの意見を聞きますが、事が起きた後に批判することは誰でもできるのです。しかしながら、事が起きる前にリスクを示し、誰かを動かすためには説得力がなければ誰も従ってはくれません。」と書いてあります。確か前回の尋問の話では、証人は事故前に建屋の水密化を行うべきだという指摘をしたことはなくて、事故後になってからそうしたことを言われ始めたんですよね。

後藤政志氏

はい。

(2) 後藤政志氏の検討又は確認が不十分なものであること

また、乙A119における反対尋問部分（乙A119・34～93頁）を子細に確認すれば明らかであるように、後藤政志氏が各意見書を作成するに際し、次のような問題があることが露見している。

第一の問題は、後藤政志氏が、原子力発電所の水密化工事に携わった経験もなく、自らの意見する水密化が可能であるか否かを造船業者や土建会社に聞いてみたこともないままに（実現可能性を確認もしていないのに）意見書を作成しているという点にある（乙A119・70頁）。

第二の問題は、後藤政志氏が、自らの意見を表明する一方で「概念としてこういうふうに、この辺を引けばできるだろうという推測をしているだけです。」、「細かい検討をしているわけではありません。」、「それは分かりません。」（以上につき、乙A119・78～81頁）などとして、細部を検討することもなく意見書を作成しているという点にある。

第三の問題は、後藤政志氏が、第三者作成に係る資料等について、その作成の趣旨を確認することもなく意見書に添付しているという点にある（乙A119・53頁参照）。

(3) 小括

ア このように、後藤政志氏の意見書は被告又は国の反論を経るごとに内容を変遷させているのであるから、信用性に欠けるものである。

このことは、例えば、「設計基準とする津波の高さをどうすべきか」という点についても「この横浜訴訟で一番最初に提出された意見書」では「17.5メートル」とされていたにもかかわらず、同一訴訟で事後に提出された意見書においては「20メートル」と変更し、検討の前提をたやすく変遷させているということからも明らかである（上記引用部分につき、乙A119・34頁）。

イ また、後藤政志氏の意見書は正確な情報に依拠することなく、検討又は確認も不十分であり、添付された資料についても作成者の意図した趣旨に沿うものであるのかさえも明らかでないため、ますます信用性に欠けるものである。

ウ よって、信用性に欠ける書証というほかない後藤政志氏作成に係る各意見書に依拠した原告らの主張は失当である。

なお、被告準備書面（408）及び本書面の冒頭でも主張したとおりであるが、本判決により最高裁判所が「被告による本件事故の結果回避可能性」がなかったことを明らかにしているのであるから、本件訴訟において原告らの主張する責任論（転じて、損害論の枠内における増額事由としての被告の悪質性）を新たに検討する余地は皆無である。

以上